FICHA TÉCNICA

ITSE – SEÑALIZACIÓN

Área evaluada	Sistema de Señalización de Seguridad y Emergencia.
Objetivo	Garantizar la adecuada identificación, orientación y comunicación visual de los elementos de seguridad, evacuación y riesgo dentro de la edificación.
Ubicación del área	Instaladas en todas las zonas críticas y de tránsito: accesos, pasillos, escaleras, salidas de emergencia, áreas de riesgo, puntos de reunión y zonas de equipos de emergencia (extintores, botiquines, tableros eléctricos).
Tipos de señalización	- Señales informativas: salidas, rutas de evacuación, punto de reunión. - Señales preventivas: riesgo eléctrico, materiales inflamables, piso resbaloso. - Señales prohibidas: no fumar, no ingresar, no manipular. - Señales de equipos: extintor, hidrante, botiquín, alarma.
Material de fabricación	PVC fotoluminiscente, acrílico o aluminio con vinilo reflectivo de alta visibilidad. Resistente a humedad y radiación UV.
Color y simbología	Cumple con la NTP 399.010 / ISO 3864-1: rojo (prohibición), amarillo (advertencia), azul (obligación), verde (salvamento y emergencia).
Dimensiones estándar	Estándar: 90x60 cm, 120x80 cm, 90x60 cm
Ubicación y altura de instalación	A una altura entre 1.80 m y 2.20 m desde el nivel del piso, visibles y sin obstrucciones visuales.
Estado de conservación	En buen estado, sin deterioro, visibles en todo momento, con mantenimiento preventivo semestral.
Iluminación y visibilidad	Señales fotoluminiscentes o con iluminación auxiliar para garantizar visibilidad en cortes eléctricos.
Normas y reglamentos aplicables	- DS N° 002-2018-PCM (ITSE) - NFPA 101 – Código de Seguridad Humana - NTP 399.010 / 011 / 012 - ISO 7010 / 3864-1





941356950/ 962725412/ 941210818
@abcprevención
www.abcprevencion.com